

单一来源采购方式专业人员论证意见

<p>专业人员签字</p>	<p>专业人员论证意见</p>	<p>项目信息</p>	<p>专业人员信息</p>
<p>日期 2021年3月17日</p>		<p>本项目符合单一来源谈判采购的条件，单一来源供应商江苏赛一环境工程有限公司。保持原有热水系统的完整性和稳定性。利用原有的进出水管、燃气接口和控制阀门，保持系统的兼容性，拟安装2台同品牌型号燃气热水器。根据设计需求，考虑到燃气热水器的便利性和控制难度，须更换。热水炉，现已运行12年，运行情况良好。热水炉1-2号楼组团2台燃气热水炉内胆漏水无法修复。本项目由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计，其中燃气热水设计采用A0史密斯牌容积式燃气热水器。项目名称：江苏省常州技师学院1-2号楼宿舍热水炉更换项目 供应商名称：江苏赛一环境工程有限公司</p>	
<p>姓名：曹洪英</p>	<p>职称：高级工程师</p>	<p>工作单位：常州工程咨询公司</p>	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

姓名: 江晓娟	职称: 32	工作单位: 常州市城乡建设工程管理中心	项目名称: 江苏省常州技师学院1-2号楼宿舍热水炉更换项目 供应商名称: 江苏赛一环境工程有限公司	项目信息	<p>史密期(中国)热水炉有限公司授权代理商为江苏赛一环境工程有限公司, 江苏省常州技师学院1-2号楼宿舍热水炉为史密期牌新款式燃气热水炉, 已运行12年, 1-2号楼2台燃气炉因内胆漏水无法修复而报废, 经更换2台燃气热水炉。若原到燃气炉安装, 便利性和控制系统的兼容性, 以及稳定性和稳定性。本项目采用单一来源采购方式是合理的。</p>	专业人员论证意见	专业人员签字: 江晓娟	日期: 2025年3月7日
---------	--------	---------------------	--	------	--	----------	-------------	---------------

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

姓名: 李龙	职称: 工程师	专业人员信息	工作单位: 中邮通建设咨询有限公司	项目信息	项目名称: 江苏省常州技师学院1-2号楼宿舍热水炉更换项目	供应商名称: 江苏赛一环境工程有限公司	<p>江苏省常州技师学院新校区热水供应系统是同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的太阳能集热和燃气炉供热相结合的方式,其中燃气热水炉,现已运行12年,的是A0史密斯牌容积式燃气热水炉,现已运行12年,总体运行情况良好。</p> <p>根据设计要求,结合燃气热水供应的便利性和控制系统的兼容性,拟在原报度燃气热水炉的基础上安装2台同品牌同型号热水炉,以保持现有热水系统的自热性和稳定性。</p> <p>本项目符合单一来源采购条件,故采用单一来源方式向A0史密斯(中国)热水有限公司授权代理商江苏赛一环境工程有限公司进行采购。</p>	专业人员签字	日期 2025年3月17日
姓名: 李龙	职称: 工程师		专业人员论证意见		李龙				

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。